


번호	비고	개량사항	CAP (VA)	MCCB (AF/AT)	전원부
1	배전반	배전반 (주변)	18KA	3P 225/125	B-1(LED 100Wx106)
2	배전반	배전반 (주변)	18KA	3P 225/125	G-1(LED 100Wx106)
3	배전반	배전반 (주변)	18KA	3P 100/100	S P A R E

번호	비고	개량사항	CAP (VA)	MCCB (AF/AT)	전원부
4	배전반	배전반 (주변)	18KA	3P 100/50	DN-1(LED 100Wx106)
5	배전반	배전반 (주변)	18KA	3P 100/50	D-1(LED 100Wx106)
6	배전반	배전반 (주변)	18KA	3P 100/50	O-1(LED 100Wx106)
7	배전반	배전반 (주변)	18KA	3P 100/100	S P A R E

번호	비고	개량사항	CAP (VA)	MCCB (AF/AT)	전원부
12	배전반	배전반 (주변)	25KA	3P 400/300	집수전 #1
13	배전반	배전반 (주변)	25KA	3P 400/300	집수전 #2
14	배전반	배전반 (주변)	18KA	2P 50/20	소방기 표시등
15	배전반	배전반 (주변)	18KA	2P 50/20	전기실 비상등 표시등
16	배전반	배전반 (주변)	18KA	2P 50/20	지하 배전반 표시등
17	배전반	배전반 (주변)	18KA	3P 100/75	S P A R E



수.변전설비 단선 결선도(변경후)

SCALE = 1/NONE(A3)

GES
(주) 지이에스

대구광역시 북구 칠곡동로 232(백련동)
TEL : (053) 719-0890
FAX : (053) 719-0313
ges0306@hanmail.net

공 사 명
PROJECT TITLE
서변지하차도 조명등 교체공사

NOTE

작성
ARC.DESIGNED BY

구조
STR.DESIGNED BY

기계
MEC.DESIGNED BY

전기
ELE.DESIGNED BY
변경설비(변경) (변경-51-448)
변경설비(변경) (변경-51-448)

도면명
DRAWING TITLE

수.변전설비 단선 결선도(변경후)

SCALE
A1 : 1 / NONE

A3 : 1 / NONE

일자
DATE

2017. 06.

도면번호
DRAWING NO

E - 10 -02

도면번호
SHEET NO